

Уведомление о выявленных нарушениях
ООО «ЭПБ-Проект»
(наименование Исполнителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ №78

(наименование контрольного мероприятия Генподрядчика)

«13» июня 2019 г.

Кому: ООО «_____»
Копия: Заказчику

Мною, ведущим инженером технического надзора ООО «ЭПБ-Проект» Ивановым И.И.
(ФИО, должность специалиста Исполнителя)

в присутствии начальника участка ООО «_____» Петрова Г.А., старшего производителя работ
Сидорова Н.Н.

(ФИО, должность представителей Генподрядчика (Подрядчика))

На объекте: _____

В ходе выполнения строительного-монтажных работ выявлены следующие нарушения требований нормативных документов, отступления от проектной документации:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, пункт	Предлагаемый срок устранения	Примечание
1	2	3	4	5
1	При устройстве основания под штукатурку сводов в осях Е-Д/3-8 и В-Г/3-8 крепление оцинкованной сетки выполнено без нахлеста, присутствуют разрывы.	СП 71.13330.2017 7.2.6	14.06.2019	

В связи с тем, что выявленные нарушения ведут к снижению качества работ и уровня безопасности объекта строительства,


Предлагаю:

1. Выполнить монтаж дополнительной оцинкованной сетки в местах разрыва с нахлестом не менее 100 мм.

После устранения нарушений прошу Вас представить официальный ответ в ООО «ЭПБ-Проект» по электронной почте: epb-proekt@mail.ru

Подписи:

Ведущий инженер технического надзора
ООО «ЭПБ-Проект»
(должность специалиста)


(подпись)


/Иванов И.И./
(расшифровка подписи)

Ознакомлен:

Представитель Генподрядчика


(подпись)

/Петров Г.А./
(расшифровка подписи)


(подпись)

/Сидоров Н.Н./
(расшифровка подписи)

Отметка о закрытии предписания: _____