

Проведение независимого строительного контроля за строительством Объекта: _____

Технический отчёт об оказанных услугах за _____ 20 г.

Заказчик:

Подрядчик: ООО «ЭПБ-Проект»

№ п/п	Объект, сооружение	Подрядчик	Краткое описание услуг, выявленных дефектов	Предписания, акты, дата обнаружения дефекта	Срок устранения	Отметка об устранении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объект: _____	ООО " _____ "	Отсутствует согласованный и утвержденный Проект производства работ.	Уведомление о выявленных нарушениях №71 от 07.06.2019	20.06.2019	Дефект устранен	Акт не предоставлен
2			При производстве работ по монтажу декоративных элементов не предъявлено кирпичное основание.		20.06.2019	Дефект устранен	
3			Общий журнал работ и специальные журналы не отражают ход выполнения строительно-монтажных работ.		20.06.2019	Дефект устранен	
4		ООО " _____ "	Гидроизоляция деревянных конструкций кровли в осях В-Г/3-8 выполнена с отступлениями от проекта.	Уведомление о выявленных нарушениях №72 от 11.06.2019	12.06.2019	Дефект устранен	
5			Гидроизоляция деревянных конструкций кровли в осях Е-Д/3-8 выполнена с отступлениями от проекта		12.06.2019	Дефект устранен	
6			Работы по устройству стропильной системы кровли в осях В-Г/3-8 и Е-Д/3-8 выполняются с отступлениями от проекта, утвержденного в производство работ.		13.06.2019	Дефект устранен	
7			В проекте, утвержденном в производство работ, не указан шаг крепления мауэрлата к кирпичной кладке штангой оцинкованной L=500 мм.		12.06.2019	Дефект устранен	
8			В проекте не указано крепление мауэрлата по оси Г и Е к кирпичной кладке.		11.06.2019	Дефект не устранен	
9			При установке оцинкованных штанг применяется не проектный химический анкер.		14.06.2019	Дефект устранен	
10			В помещениях подвала при прокладке кабельной продукции не установлены маркировочные бирки.			Дефект не устранен	
11			В помещении № 01 кабели в стене по оси А проложены без установки гильз.		12.06.2019	Дефект устранен	
12			На строительных лесах при проходе к рабочим местам присутствует не убраный строительный мусор		12.06.2019	Дефект устранен	

Заказчик:

Подрядчик: ООО «ЭПБ-Проект»

_____ /

_____ /